




LEGENDA ELEKTROINSTALACE:




LED PÁSEK, ČIP 5050,60LED/m,15W/m,4000K V AL U16/16




NOUZOVÉ SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ S PIKTOGRAMEM, SAMOSTATNOST 1h, TYP VIZ LEGENDA SVÍTIDEL




NOUZOVÉ SVÍTIDLO PRO PANICKÉ OSVĚTLENÍ, SAMOSTATNOST 1h, TYP VIZ LEGENDA OSVĚTLENÍ




VÝVOD PRO OSVĚTLENÍ KUCHYŇSKÉ LINKY




NAPOJENÍ EXPANDÉRU EZS 6A, 230V – VOLNÝ KONEC 10cm POD STROPEM




NAPOJENÍ EZS 6A, 230V – VOLNÝ KONEC 180cm OD PODLAHY




NAPOJENÍ DAT. ROZVADĚČE 16A, 230V – VOLNÝ KONEC 30cm OD PODLAHY




NAPOJENÍ DAT. ROZVADĚČE 10A, 230V – VOLNÝ KONEC 30cm OD PODLAHY –ZALOHA




VYPÍNAČ 1PÓL. ZAPUŠTĚNÝ 10A, 250V




DTTO, ALE PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ




DTTO, ALE PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ




DTTO, ALE PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ




OVLADAČ RF DO S DOTYK. KOLEČKEM A S PAMĚTÍ – SOUČÁST DODÁVKY LED OSVĚTLENÍ




VYPÍNAČ 1PÓL. NÁSTĚNNÝ 10A, 250V




SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 25A, 400V




TERMOSTAT PRO OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU V SERVEROVNĚ




ZÁSUVKA ZAPUŠTĚNÁ 16A, 250V




DTTO, URČENÁ PRO PROJEKTOR – UMÍSTĚNÁ U STROPU




DTTO, URČENÁ PRO VARNOU DESKU




DTTO, URČENÁ PRO LEDNICI




ZÁSUVKY V DVOUNÁSOBNÉM NEBO TROUNÁSOBNÉM RÁMEČKU




DTTO, ZALOHOVANÉ Z UPS




ZÁSUVKA NÁSTĚNNÁ 16A, 250V




ZÁSUVKA NÁSTĚNNÁ 16A, 400V




ZÁSUVKA NÁSTĚNNÁ 32A, 400V




PŘÍVODKA NÁSTĚNNÁ 63A, 400V PRO NAPOJENÍ POJÍZDNÉHO DIESELAGREGÁTU




EL. OHŘÍVAČ VODY 80l, 230V, 50Hz, 2,2kW, STÁVAJÍCÍ, NOVÝ




STÁVAJÍCÍ REGULÁTOR TEPLOTY PP5 – PŘEMÍSTĚNÝ Z MÍSTNOSTI 103




NAPAJECÍ ZDROJ PRO LED PÁSKY, KAV–12150–0,IP66




NAPAJECÍ ZDROJ PRO LED PÁSKY, KAV–12200–0,IP66




REPEATER 3x10A PRO LED PÁSKY, RP306,IP66




VENTILÁTOR 230V, 50Hz, cca 50W




STÁVAJÍCÍ VENTILÁTOR VE FASÁDĚ 400V, OVLÁDNÍ Z R–S




PODRUŽNÁ SVORKOVNICE POSPOJENÍ SOP




HLAVNÍ SVORKOVNICE POSPOJENÍ HOP




V MÍSTNOSTI PROVÉST OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ PODLE ČSN 33 2000–7–701 ed.2




KABELOVÝ ŽLAB UVEDENÉ ŠÍŘE




HLAVNÍ ROZVADĚČ – STÁVAJÍCÍ




NAVRŽENÝ HLAVNÍ ROZVADĚČ PRO OBECNÍ ÚŘAD




NAVRŽENÁ ROZVODNICE PRO GARÁŽE A M.Č.007




NAVRŽENÁ ROZVODNICE PRO SALONEK




NAVRŽENÁ ROZVODNICE PRO UPS/SERVER



ZAŘÍZENÍ UPS V R1–19", 6000VA+BATER,PACK,1FAZ/1FAZ




STÁVAJÍCÍ ROZPOJOVACÍ SKŘIŇ – ČEZ DI a.s.



ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ – NAVRH ŘEŠENÍ

LEGENDA SVÍTIDEL:

Označení svítidla	Název	Světelné zdroje	Počet
A	LED 28W/840 M600 MIKRO,IP20	1 x 4x09160@840mA/30V S5, 28W, 3760lm, Ra80, 4000K	25
B	LED 35W/840 M600 MIKRO,IP20	1 x 4x09160@1050mA/30V S5, 35W, 4740lm, Ra80, 4000K	9
C	LED 28W/840 M600 OPAL,IP20	1 x 4x09160@840mA/30V S5, 28W, 3590lm, Ra80, 4000K	7
D	LED přisazené 23W 840	1 x Zdvoj, 23,1W, 1811,3lm, Ra80, 4000K	15
E	LED53W/840 HR300 Opal IP54	1 x Zdvoj, 23,1W, 1811,3lm, Ra80, 4000K	10

Vedoucí projektant		Zodpovědný projektant		Vyrobcovoi	
Ing. Radomír Hladký		Miroslav Gatter		Miroslav Gatter	
Místo: Všelbice čp. 65		Stavební úřad: Český Dub			
Objednatel: Obec Všelbice, Všelbice 65, 463 48 Všelbice					
Akce:					
Revitalizace obecního úřadu					
Všelbice					
Obsch: Legenda elektroinstalace					
		Brně 16 463 43 Český Dub IČ 62241150, DIČ CZ62241150 OR u KS Ústí n.L. 08008			
Datum:		02.2019			
Měřítko:		–			
Číslo zakázky:		701–19			
Stupeň:		č. výkresu:			
DPS		E4			