

Rozvodná síť a napětí 1 + N + PE AC 50Hz 230 TN-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41
Ochrana před dotykem neživých částí –
základní – samočinným odpojením od zdroje
zvýšená – samočinným odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním
V sekundární části – bezpečným malým napětím SELV
Barevné označení kabelů dle ČSN 330165
Uložení kabelu musí odpovídat ČSN 736005 a ČSN 33 2000-5-51

Legenda:

- DATOVÁ ZÁSUVKA 1xRJ45
- DATOVÁ ZÁSUVKA 2RJ45
- PIR DETEKTOR
- RÚ – ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA, V ROZVADĚČI
- ROZVADĚČ STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE
- HDMI KONCOVKA
- STOUPACÍ VEDENÍ
- EXP – EXPANDÉR EZS
- MAGNETICKÉ ČIDLO
- KLÁVESNICE EZS S OVLÁDACÍ ČTEČKOU ČIPŮ
- EZS – ÚSTŘEDNA EZS
- BAREVNÁ IP KAMERA
- ZÁLOHOVANÁ SIRÉNA EZS

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	MÍSTNOST	m2
100	Zádveří	4,39
101	Hala	10,21
102	Chodba	24,57
103	Kancelář	24,80
104	Kancelář	11,96
105	WC dámy	4,97
106	WC páni	4,76
107	Úklidová komora	1,05
108	Knihovna	29,93
109	Kancelář	14,44
110	Kancelář	14,70
111	Kancelář	13,78
112	Zasedací místnost	21,68

ODP.PROJ.PROFESE: M. Gatter	VYPRACOVAL: Milan Stary	KONTROLOVAL: Milan Stary	Milan Stary, Jandějovice 103, 4999 33 Jandějovice, 604 146 15, milan.stary@seznam.cz
KRAJ: LIBERECKÝ	OBEC: VŠELIBICE		
INVESTOR: Obec Všelibice, Všelibice 65, 463 48 Všelibice		FORMÁT	10xA4
Revitalizace obecního úřadu Všelibice		DATUM	02/2019
		STUPEŇ	DPS
Slaboproudé rozvody		MĚŘÍTKO	1:50
		ZAK.ČÍSLO:	04-2019
PŮDORYS 1.NP		Č.VÝKRESU: S-04	VÝTISK Č.