



# PD řeší pouze upravovanou část rozvodů.

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	MÍSTNOST	m2
100	Zádvěstí	4,39
101	Hala	10,21
102	Chodba	24,57
103	Kancelář	24,80
104	Kancelář	11,96
105	WC dámy	4,97
106	WC paní	4,76
107	Úklidová komora	1,05
108	Knihovna	29,93
109	Kancelář	14,44
110	Kancelář	14,70
111	Kancelář	13,78
112	Zasedací místnost	21,68

**LEGENDA:**

potrubí top. vody bude převážně vedeno ve stěně, nebo pod obkladem.

Topný systém bude teplovodní s teplotním spádem 55/45 °C.

Topný systém bude z nerez potrubí, spojky - obdoba stávajícícho.

Prípojnovací potrubí k topným tělesům bude 15x1 mm. Topná tělesa budou ocelové deskové např. Korádo Radik typ VK (ventil kompakť) a bude opatřeny termostatickou dvourégulační ventilovou vložkou a odvzdušňovacím ventilem (DV).

Topná tělesa budou instalovány v ose okenních otvorů.

**\_LEGENDA:**

111 ČÍSLO MÍSTNOSTI



ČÍSLO STOUPAČKY

## TOPNÁ VODA PŘÍVOD

TOPNÁ VODA ZPÁTEČKA

~~POTRUBÍ OBECNĚ – SMĚR PROUDĚNÍ~~

OV – OVZDUŠŇOVACÍ VENTIL TOPNÝCH TĚLES

Vedoucí projektant :		Vypracoval :	
Ing. R. Hladký	Ing. R. Hladký	Ing. R. Hladký	Ing. R. Hladký
Objednatel: Obec Všelbice, Všelbice 65, 463 48 Všelbice			
Místo stavby: č.p. 65, Všelbice			
Akce : Revitalizace obecního úřadu Všelbice			
Objekt: Ústřední vytápění			
Výkres :		Půdorys 1.NP ústřední vytápění	